

住宅用火災警報器は維持管理が大切です

住宅用火災警報器の 寿命は約10年



古くなったら...



...交換しましょう!


定期的な点検をお願いします

点検方法



ピーピー
火事です!!

ボタンを押す



ひもを引く

- ▶ 正常を知らせる音声や警報音が鳴ればOK!
- ▶ 音が鳴らない場合は、電池切れか本体の故障です。
取扱説明書をご確認ください。

住宅用火災警報器のQ&A

Q なぜ設置する必要があるの？


A 火災を早期に発見し、被害を最小限に抑えるために、**すべての住宅に設置が義務付けられています。**

Q 誰が設置・点検しなければいけないの？

A 建物の**管理者**や**お住まいの方**が行わなければなりません。

Q どこに設置しなければいけないの？

A 横浜市火災予防条例により、**寝室**、**階段部分**（寝室が2階以上の場合）及び**台所**に設置する必要があります。



Q どこで買えるの？

A **家電量販店**、**ホームセンター**及び**ガス事業者**等で販売されています。国の定める規格に適合したのものには、検
定マークが表示されています。

Q 自分で設置できない場合はどうすればいいの？

A 高齢者や障がい者世帯を対象に、取付け支援を行っています。詳しくはお近くの消防署までお問い合わせください。

お知らせ



二次元コード

よこはま防災e-パーク

火災・救急・地震・風水害などについて、動画等でわかりやすく学べるオールインワンの学習システムです。

「よこはま防災 e-パーク」で検索していただくか、左の二次元コードからアクセスしてご利用ください。

逃げよう、守ろう、その命

特に、直通階段が1つの建物は、**火災時**に注意が必要です! 詳しくはこちら

横浜市ウェブサイト



ご相談窓口(電話・FAX共通)

鶴見消防署 503-0119
神奈川消防署 316-0119
西消防署 313-0119
中消防署 251-0119
南消防署 253-0119
港南消防署 844-0119

保土ヶ谷消防署 342-0119
旭消防署 951-0119
磯子消防署 753-0119
金沢消防署 781-0119
港北消防署 546-0119
緑消防署 932-0119

青葉消防署 974-0119
都筑消防署 945-0119
戸塚消防署 881-0119
栄消防署 892-0119
泉消防署 801-0119
瀬谷消防署 362-0119